



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 – 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

certificatie-instelling BV CPS GmbH
geaccrediteerd volgens EN 45011 -
ISO / IEC Guide 65

Verklaring van geen bezwaar

Aanvrager: Samil Power Co., Ltd.
No. 66 Taihangshan Road,
Suyu Economic Development Zone,
Suqian City, Jiangsu Province,
China

Product: **Automatisch schakelstation tussen een netparallele zelfopwekinstallatie en het openbare laagspanningsnet**

Model: **SolarRiver 3300TL, SolarRiver 4400TL, SolarRiver 5200TL**

Reglementair voorgeschreven gebruik:

Automatisch schakelstation met enkelfasige netwerkbewaking conform C10/11 – 06.2012, Bijlage 4 voor fotovoltaïsche installaties met een enkelfasige parallelvoeding door middel van gelijkstroom-wisselstroommutator in het net van de openbare voorziening. Het automatische schakelstation vormt een integraal bestanddeel van de hoger vermelde gelijkstroom-wisselstroommutators.

Controlebasis:

C10/11:2012-06

Specifieke technische voorschriften voor decentrale productie installaties die in parallel werken met het distributienet

DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02

Automatisch schakelstation tussen een netparallele zelfopwekinstallatie en het openbare laagspanningsnet; Amendement 1

Een representatief testpatroon van het hoger vermelde product voldoet aan de op het moment van de uitreiking van dit attest geldende veiligheidstechnische eisen van de vermelde controlegrondbeginselen voor een reglementair voorgeschreven gebruik.

Rapportnummer: 09TH0425-C10-11
Certificaatnummer: U13-0654
Datum: 2013-09-04 **Geldig tot:** 2016-09-03

Certificatie-instelling

Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01



QUALITY



HEALTH



SAFETY



ENVIRONMENT



SOCIAL
ACCOUNTABILITY